

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Дзвиняч

№1ФФ/100/АТО-31.33.1/20.1.3-25

від « **05** » **08** 20**25** року

(місце складання)

Відповідно до договору від «**5**» **грудня** 2023 року № **2291** типовий, працівником(ами)
виконавця робіт **Богородчанська дільниця Надвірнянського УЕГГ**

Майстер ВБГО — Майхжак Вальдемар Сильвестерович

Слюсар - Крицун Володимир Іванович

найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з **ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вулиця Степаняка, 21**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) **Вигини з-віз потребує фарбування**

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювалось**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **не припинилось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати вигини з-віз в термін до 1 міс.

Вартість: **1371** грн. **88** коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) **0673442091**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Майхжак В

Крицун В

З актом ознайомлений:

05.08.25 **кб.4 Мазурок Т.П.** **05.08.25**

05.08.25 **кб.4 Коваленко В.В.** **05.08.25**

05.08.25 **кб.1 Митишча В.В.** **05.08.25**

05.08.25 **кб.Г Зайцева Г.В.** **05.08.25**

прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (замовника))