

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Дзвиняч № ІФФ/100/АТО-14.33.1/20.1.3-25 від « 19 » 06 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Богородчанська дільниця Надвірнянського УЕГГ

Майстер ВБГО — Майхжак Вальдемар Сильвестерович

Слюсар - Крицун Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку). вулиця Степаняка, 20

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) ввідний газопровід потребує фарбування

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрасувати ввідний газопровід

Вартість: \_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_\_ коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442091

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
відключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Майхжак В. С. 19.06.25

Крицун В. І. 19.06.25

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

1. Вороковина Л. В	кв. 6	Дури
2. Максимів О. В	кв. 7	Мороз
3. Андришак М. В	кв. 1	Друж
4. Луцурак Р. В	кв. 3	Друж
5. Коржан Л. М.	кв. 4	СНД
6. Карабінюк О. Ф	кв. 8	✓ Кіриш
7. Проць Б. І.	кв. 2	Троць
8. Шупко С. С.	кв. 5	Бігс.