

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-646_30/20.1.3-25 від «18» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с-р з експлуатації ВБГО Макар

Віталій Михайлович Захарко Григорій Васильович
Руслана Володимирівна Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ С. Бандерч 60

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено висхідний тиск на крані Ø 50 мм - 2 мм
- 2) на крані Ø 20 мм - 3 мм
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено висхідний тиск на крані Ø 50 мм - 2 мм
на крані Ø 20 мм - 3 мм

Вартість: 15075 грн. 48 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не передбачено

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макар ВМ
Захарко ГІЗ
Руслана ВІ

З актом ознайомлений:

<u>Сіткіна</u>	<u>100</u>	<u>Сіткіна</u>
<u>Гончаренко М В</u>	<u>09</u>	<u>Гончаренко М В</u>
<u>Бугрин</u>	<u>02</u>	<u>Бугрин</u>
<u>Волошин М</u>	<u>01</u>	<u>Волошин М</u>
<u>Райда В.І.</u>	<u>78</u>	<u>Райда В.І.</u>
<u>Ірешак І</u>	<u>76</u>	<u>Ірешак І</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Протнікова	45	без підпису
Мініна ТМ	47	.
Панасюк Н.В.	42	. <i>В.В. Савчук</i> -
Радун	28	.
Водовітченко Л.М.	25	.
Іванченко	18	.
Гресько	14	.
Карнаш	13	.
Щебетова	16	.