

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-647.30/20.1.3-25 від « 18 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО Макар  
Віталій Михайлович Захарко Григорій Васильович  
Руденко Володимир Іванович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ С. Бантери 52

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено вихід газу на краях Ø25 мм - нешт.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено вихід газу на краях Ø25 мм - нешт.

Вартість: 19898 грн. 32 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Макар ВМ  
Захарко ГВ  
Руденко ВІ

З актом ознайомлений:

Поприцька М.Ф. 137  
Теслюк В.В. 131  
Побуриша О.Є. 127  
Руденко К.Д. 128  
Ковальова Н.С. 129  
Репало 125

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Ашуркова З.К.	122	Ху
Арзум О.Х.	120	
Олийми А	116	
Рухенко М.О.	114	
Алексеева В.С.	132	
Журавлевская	102	
Рафендик В.М.	101	
Фанова	98	
Озджан Т.О.	89	Вал
Гира Л.О.	74	
Псарук Т.О.	52	
Думинг О.Т.	32	
Иебро	24	
Евзук В.Р.	8	
Алтухов	7	
Микитин К.М.	4	