

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-558.30/20.1.3-25 від «05» 08 20 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТС-р з експлуатації ВБГО Захарко
Григорій Васильович Русеня Володимир Іванович
Монор Віталій Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Вербинецька, 189

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено виникли пошкодження фазово-землі
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено виникли пошкодження фазово-землі

Вартість: 15474 грн. 02 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Русеня ВМ
Захарко Г.В
Монор В.М.

З актом ознайомлений:

Сивків Ю.Р.
Будилаский Е.М.
Оружан І.А.
Карась
Буднова
Кусер

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Сидорук Д. М. 34 ММТ
Козакелуш М. В. 18. Козареве
Павлов К. И. 20. Мел
Зарнойский М. И. 23. МП
Бурмала Л. Т. 25. МП
Купцов Т. М. 39. А. К.
Шевчук Я. М. 42. С. С.
Григорьев 45
Сидор О. Т. 47. С. С.
Томовский О. И. 55. МП
Смогоржевско А. Р. 62. МП