

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№1ФФ/100/АТО-696 .30/20.1.3-25 від «02» 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ ср. з ситуації 136 ГО
Гавкалик Роман Васильович, Довган Василь Петрович,
Синьковський Іван Васильович, Окуфрак Максим Тарасович,
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ Геміука 126

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані Ф32 мм - 3 шт, крані Ф25 мм - 2 шт,
- 2) крані Ф20 мм - 1 шт, контргайки Ф32 мм - 3 шт, контргайки Ф25 мм - 2 шт,
- 3) контргайки Ф20 мм - 1 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припиналося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на крані Ф32 мм - 3 шт, крані Ф25 мм - 2 шт,
крані Ф20 мм - 1 шт, контргайки Ф32 мм - 3 шт, контргайки Ф25 мм - 2 шт,
контргайки Ф20 мм - 1 шт.

Вартість: 70208 грн. 66 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Гавкалик Р.В
Довган В.П
Синьковський І.В
Окуфрак М.Т

З актом ознайомлений:

Гавкалик Р.В
Довган В.П

Ростан А.М 16.15
Трошак К.С 16.35
Гудак Г.А 16.34
Синьковський І.В 16.31
Мартинюк А.Р 16.28
Лизак Б.С 16.24

Гавкалик Р.В
Довган В.П
Синьковський І.В
Окуфрак М.Т

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мухомов Г. Д.	16 кв.	Мухомов
Резиш В. О.	17 кв.	А. Вн-
Тютюков М. Ф.	5 кв.	Мухомов
Дейкина Т. С.	5 кв.	Мухомов
Палий С. В.	4 кв.	Мухомов
Рожок О. Я.	70 кв.	Мухомов
Петросяк В. Ф.	62 кв.	Мухомов
Бендак Я. М.	60 кв.	Мухомов
Лютак М. М.	58 кв.	Мухомов
Сотникова И. И.	39 кв.	Мухомов
Литвин А. И.	107 кв.	Мухомов
Дубравина В. С.	95 кв.	Мухомов
Райт В. С.	87 кв.	Мухомов
Чумаков В. В.	83 кв.	Мухомов
Руссий А. М.	81 кв.	Мухомов
Березук А. М.	79 кв.	Мухомов
Крута Г. В.	77 кв.	Мухомов
Сейков В. М.	75 кв.	Мухомов
Рамков О. И.	74 кв.	Мухомов
Дудковский Я. А.	139 кв.	Мухомов
Фроль С. А.	131 кв.	Мухомов