

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 706 30/20.1.3-25 від « 03 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с.р. з експлуатації ВБГО
Гавкалюк Роман Володимирович, Дублян Василь Петрович,
Стефанюк Іван Васильович, Онуфрак Максим Тарасович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по'батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Світлана Констася 128

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані Ø25 мм - 2 шт.
- 2) контрфланці Ø25 мм - 6 шт., згані Ø25 мм - 2 шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідувати витік газу на крані Ø25 мм - 2 шт.
контрфланці Ø25 мм - 6 шт., згані Ø25 мм - 2 шт.

Вартість: 15 316 грн. 24 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавкалюк Р.В.
Дублян В.П.
Стефанюк І.В.
Онуфрак М.І.

З актом ознайомлений:

Лизіна О.А. 10/кв.
Карак О.К. 94кв.
Майсєнко Г.А. 95кв.
Цицюра Н.М. 96кв.
Малюк В.І. 90кв.
Морозова А.М. 87кв.

(прізвище, ім'я та по'батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по'батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Сидор	1.0	93 кв.	—	Сидор
Черевчук	Т.М	78 кв.		Черевчук
Пигура	Т.А	80 кв.		Пигура
Слободанюк	А.В	81 кв.		Слободанюк
Федорискин	Н.В	73 кв.		Федорискин
Суроватка	Ф.П	72 кв.		Суроватка
Токар	О.В	70 кв.		Токар
Синилов	А.Ф	61 кв.		Синилов
Матюшев	Т.О	55 кв.		Матюшев
Кузнец	Н.М	51 кв.		Кузнец
Лев	Н.Д	63 кв.		Лев
Кит	М.И	53 кв.		Кит
Буданова	М.Я	45 кв.		Буданова
Гусак	Н.П	44 кв.		Гусак
Меншиков	И.И	39 кв.		Меншиков
Кален	А.Ф	34 кв.		Кален
Корун	М.В	30 кв.		Корун
Толубовская	Е.Г	27 кв.		Толубовская
Иван	О.И	26 кв.		Иван
Сайкина	О.Г	20 кв.		Сайкина
Кодельник	В.А	12 кв.		Кодельник
Кисиль	А.М			Кисиль
Данченко	С.А			Данченко