

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№1ФФ/100/АТО- 551.30/20.1.3-25 від «04» 08 2023 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ

Виконавці: Васильчук Юрій Романович, Куцук Микола Григорович
Добрянський Володимир Якович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
викорнано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Вул. Волинська 130А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витоки біля на:

2) Грунт Ф 20 - 4 мм

3) Мушкетеру з'єднанні Ф 20 - 6 мм

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Місцеві витоки на:

Грунт Ф 20 - 4 мм

Мушкетеру з'єднанні Ф 20 - 6 мм

Вартість: 9268 грн. 90 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Добрянський В.О.
Васильчук Ю.Р.
Куцук С.Р.

Добрянський В.О.
Васильчук Ю.Р.
Куцук С.Р.

Котелеш М.О. 1
Антонюк Ю.В. 4
Савченко С.А. 9
Замис С.А. 9
Васильчук П.П. 8

Куцук М.Г.
Васильчук Ю.Р.
Добрянський В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові)

Панов М. А 11. *off*
Васильев В. В 14. *off*
Чупина О. Д 18. *off*
Александров Р. В 21. *off*
Панов О. Б 23. *off*
Панов А. В 24. *off*
Дзунза О. А 26. *off*
Сарбеев М. В 28. *off*
Шкрягуша А. А 30. *off*
Мунс Р. А 29. *off*
Григорьев Р. С 31. *off*
Дзунза В. В 42. *off*
Александров В. А 41. *off*
Панов Р. С 44. *off*
Панов А. В 48. *off*
Панов М. С 47. *off*
Дзунза М. М 51. *off*
Самойлов М. М 52. *off*
Сала О. Р 53. *off*
Дзунза Р. В 58. *off*
Панов В. М 60. *off*
Панов А. М 59. *off*