

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-557 30/20.1.3-25 від « 04 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с.р.з.екст.-В.Б.Б.О
Григор Володимир Іванович, Мотор Вікторія Михайлівна
Білокозюк Роман Володимирович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ГО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Котлохальня, 90

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено вилив газу на крані Ø 20 мм - 2 шт; та на
- 2) шурфах загориачі Ø 20 - 1 шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлено вилив газу на крані Ø 20 мм - 2 шт та
на шурфах загориачі Ø 20 - 1 шт.

Вартість: 5862 грн. 40 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Григор В.В.
Білокозюк Р.В.
Мотор В.В.

З актом ознайомлений:

Шуценко В.М. 9.
Григор В.В. 14.
Білокозюк Р.В. 12.
Мотор В.В. 10.
Білокозюк М.В. 14.
Лончащенко Т.В. 13.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Колчанов М. Н. 16. ~~фев~~
Радарская М. М. 127. ~~фев~~
Ваннушин Б. 23. ~~фев~~