

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-555,30/20.1.3-25 від «08» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С.Р. з експлуатації ВБСТ
Гриша Володимир Миколайович; Мотор Віталій Михайлович
Гавришак Роман Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання) — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Комарівська, 260.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік газу на крані газової - зм. на на
- 2) шурт з'єднання ф 25 мм - 1 шт
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

визначено витік газу на крані газової - зм. на на
шурт з'єднання ф 25 мм - 1 шт

Вартість: 10742 грн. 30 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гриша В.Г.
Гавришак Р.В.
Мотор В.М.

З актом ознайомлений:

Шушуня Н.С. 16.08.25
Гришак Р.В. 30.08.25
Мотор В.М. 31.08.25
Гавришак Р.В. 31.08.25
Мотор В.М. 31.08.25
Мотор В.М. 31.08.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові)

Тригорчук М. М. 17. Визр
Самиминка Я. 20. Хвост
Тригиренко т. М. 12. Хвост.
Комарівський П. Я. 7.
Скорр. 51 Я. К. 7. Скорр.
Ковчук Я. Я. 6.
Кардаш С. Я. 7. Визр
Димтрів Л. О. 42
Панько Я. Я. 36. Хан ✓