

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ №ІФФ/100/АТО-139 30/20.1.3-25 від «06» 05 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ *а-р з експлуатації ВБСГ*

Вихуєва Юрій Романович, Рудина Володимир Іванович,
Голубенко Роман Романович, Мельник Віталій Максимович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ *Буд. Мазанів 87 А*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) *Вибиває вентиль на трубі Ø 32 - 2 шт.*
- 2) *1 муфта з'єднанн Ø 32 - 1 шт.*
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснювалось*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не припиняли*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Ліквідувати вентиль на трубі Ø 32 - 2 шт і на муфтовому
з'єднанні Ø 32 - 1 шт.

Вартість: *8404* грн. *11* коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) *0673410797*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Вихуєва Ю.Р.
Голубенко Р.В.
Рудина В.І.
Мельник В.М.

12.05.25
12.05.25
12.05.25

З актом ознайомлений:

Асенов О.І. №31
Савон В.В. №37
Воронцов О.М. №23
Кузін А.І. №22
Асенов О.І. №24
Воронцов О.М. №25

12.05.25
12.05.25
12.05.25
12.05.25
12.05.25
12.05.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Данная О.П. № 25 А ✓
Промисловый М.М. № 4 ✓
Данная В.В. № 13 ✓