

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 581 30/20.1.3-25 від «04» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-Р з експлуатації ВБГО
Захарко Григорій Васильович Фукіла Володимир
Гванович Мокор Віталій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Малюха 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено виникли щілини на кромці Ø 32 мм - 1 шт, на
- 2) на кромці Ø 20 мм - 3 шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Активовано виникли щілини на кромці Ø 32 мм - 1 шт.
на кромці Ø 20 мм - 3 шт.

Вартість: 7014 грн. 17 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Захарко Г.В.
Фукіла В.Г.
Гванович

З актом ознайомлений:

Зієв
Кочура В.Г.
Глибак Ю.К.
Садлевський О.П.
Гавришова О.В.
Ресенко Ю.
Тиховська

4 Кочура
17 Глибак
22 Садлевський
21 Гавришова
24 Ресенко
18 Тиховська

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Бойчук 34 ~~Рос~~
Дохняк Г.М. 32 ~~Рос~~
Матковский 38 ~~Рос~~
Кімельчук ВМ 1 ~~Рос~~
Древуцкий ВВ 31 ~~Рос~~.