

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО-606 30/20.1.3-25 від « 12 » 08 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО Макар Віталій
Михайлович Захарко Григорій Васильович Рукша
Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Набережна 24

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані Ø 20 мм - 3 мм, на ма
- 2) крані Ø 25 мм - 3 мм.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на крані Ø 20 мм - 3 мм на
ма крані Ø 25 мм - 3 мм.

Вартість: 8433 грн. 22 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макар В.М.
Захарко Г.В.
Рукша В.І.

З актом ознайомлений:

Оганесюк З.І.
Дротенко Ю.А.
Баран А.І.
Возний М.М.
Григорян М.В.
Ткачова С.С.

2
8
11
18
21
29

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

? — — — 41 відмова

Шпащенко С.П. 46. ~~Ref~~

Степанюк Р.С. 45. ~~Ref~~

Чамура Л.В. 51 ~~Ref~~

Василько Т.І. 53 ~~Ref~~

Голчанська С.Р. 55 ~~Ref~~

Гришанюк М.Д. 58 ~~Ref~~

Потехіна Л.М. 56 ~~Ref~~

Лансков В.С. 62 ~~Ref~~

59 - відмова

Горбанська М.В. 69 ~~Ref~~

53