

АКТ

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-710\_30/20.1.3-25 від «12» 09 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ ср з експлуатації ВБГО

Гавкалак Роман Володимирович, Дібан Василь Петрович,  
Стефанюк Іван Васильович, Сидорак Максим Тарасович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Найфранкивська 40А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані Ø32 мм - 1шт, Ø20 мм - 1шт,
- 2) контрпайпі Ø20 мм - 15шт
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на крані Ø32 мм - 1шт, Ø20 мм - 1шт,  
контрпайпі Ø20 мм - 15шт

Вартість: 25456 грн. 04 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Гавкалак Р.В.

Дібан В.П.

Стефанюк І.В.

Сидорак М.Т.

З актом ознайомлений:

Коржак М. 93рр.

Дермат Л.М. 30рр.

Сидорук С.Г. 11рр.

Сидорук Л.Р. 43рр.

Паличук К.М. 74рр.

Ліквідовано М.С. 88рр.

Босарі М.О. 86рр.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Лаврук В. В

102 кв.

А. М.

Одольниковский О. Ю

98 кв.

С. М.

Итозрин В. С

114 кв.

В. М.

Жагук М. I

113 кв.

Голуб В. Г

119 кв.

Б. М.

Халик Н. Д

116 кв.

А. М.