

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 788.30/20.1.3-25 від « 17 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ ср з експлуатації ВБГО

Гавришак Роман Васильович, Добжан Вадим Петрович, Хмеля Микола Миколайович,
Стефанюк Іван Васильович, Онуфрак Максим Тарасович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Служба 14А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на краї ф25мм-1шт, контргайки ф25мм-2шт.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідація витік газу на краї ф25мм-1шт, контргайки ф25мм-2шт.

Вартість: 6038 грн. 63 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавришак Р.В

Добжан В.П

Хмеля М.М

Стефанюк І.В

Онуфрак М.Т

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Гавришак

(дата)

З актом ознайомлений:

Борисенко О. 19.06.

Рудик В.Д. 20.06.

Палата І.М. 6.06.

Котик М.В. 9.06.

Датук Б.О. 17.06.

Росинчук М.Т. 15.06.

Лесюк М.В. 20.06.

Павлюк І.М. 25.06.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)