

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-801.30/20.1.3-25 від « 17 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с-р з експл. ВБТО

Вацуба Юрій Романович Григорук Володимир Мельник
Захарчук Григорій Ванько Марко Віталь Мельник
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Сороктя 34Б

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витоки

2) Крани Ø 20-1мм.

3) Муровані з'єдн. Ø 20-2мм.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Муровані витоки

Крани Ø 20-1мм.

Муровані з'єдн. Ø 20-2мм.

Вартість: 10420 грн. 02 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Вацуба Ю.Р.
Мельник В.М.
Григорук В.В.
Захарчук Г.В.

Ю.Р.
В.М.
Г.В.

З актом ознайомлений:

Відмова 7
Осипчук Г.Д. 14
Надзвичайний 13
Григорук В.В. 19
Сметанін 20
Просів В.М. 23

Відмова
В.М.
Г.В.
Г.В.
Г.В.
Г.В.




(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачів газу надано

Москалева Н.Г. 22 .. 5408-
Довбенко 42 
Гинкалюк 2А 48 
Кравцово ТВ 47 
Красівська К В 54 
Федик ХБ 52 
Петренко 2М 58 