

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-788.30/20.1.3-25 від «17» 03 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ, с.р. з енергії ВБВГО

Василюк Юрій Романович, Зозуля Романів Вікторович,  
Макаш Віталій Миколайович, Рудик Васильович Кошарний  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Соротеля 37

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вибивання вентилів
- 2) Крани Ø 20 - 2 шт
- 3) Мундштуки з'єднанні Ø 20 - 4 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припиняли

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вибивання вентилів  
Крани Ø 20 - 2 шт  
Мундштуки з'єднанні Ø 20 - 4 шт

Вартість: 15971 грн. 83 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Василюк Ю.Р.  
Макаш В.М.  
Рудик В.В.  
Зозуля Р.В.

З актом ознайомлений:

Редорак О.  
Ворожикова Л.Г.  
Крижан  
Жаболюк  
Юрків  
Супрунюк

1 Василюк Ю.Р.  
4 Макаш В.М.  
10 Рудик В.В.  
11 Зозуля Р.В.  
13 Василюк Ю.Р.  
14 Макаш В.М.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам гуртожитку надано

Семязук О.М.	17.	<i>[Signature]</i>
Закит Л.О.	30	<i>[Signature]</i>
Мисок Б.П.	37	<i>[Signature]</i>
Попова	38.	<i>[Signature]</i>
Глышук	41	<i>[Signature]</i>
Потик В.С.	46	<i>[Signature]</i>
Пелех В.У.	64	<i>[Signature]</i>
Ханка М.Д.	97	
Соговий В.С.	101	
Согашин	103	
Бура Т.М.	102	
Хвост Р.Г.	95	
Туркин М.П.	99	
Маслен Т.О.	82	
Павлов М.О.	83	
Пелех В.Д.	64	
Дружинин Т.П.	65	
Кузнецов М.М.	74.	