

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 650.30/20.1.3-25 від « 18 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с-р з експлуатації ВБСТ  
Гулич І.Г., Гавкалик Р.В., Добрян В.П., Сидорук І.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Сухомлинського 2А к.1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витік на конфігурації - 5 мт

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ліквідовано витік на конфігурації - 5 мт

Вартість: 12622 грн. 48 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Гулич І.Г.  
Гавкалик Р.В.  
Добрян В.П.  
Сидорук І.В.

Гулич І.Г.  
Гавкалик Р.В.  
Добрян В.П.  
Сидорук І.В.

З актом ознайомлений:  
Гулич І.Г. кв. 50  
Гавкалик М.М. кв. 2  
Липак Н.А. кв. 29  
Ковальчук Т.В. кв. 24  
Шарик О.І. кв. 92  
Мельник О.Ю. кв. 38  
Шкряпко кв. 58

Гулич І.Г.  
Гавкалик Р.В.  
Добрян В.П.  
Сидорук І.В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Телермахи	1. 13	кв. 72
Олеком	Г. 13	кв. 65
Савка	У. 9.	кв. 67.

Кул  
ТД  
См