

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-651.30/20.1.3-25 від « 18 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ сф. з експлуатації ВБГО  
Гуцук І.Г., Гавкалик Р.В., Довгань В.П., Геращенко І.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Сухомлинського 2А к.2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено пропуск на контргазі - 4 мб

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідація витік на контргазі - 4 мб.

Вартість: 17520 грн. 48 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Гуцук І.Г.  
Гавкалик Р.В.  
Довгань В.П.  
Геращенко І.В.

З актом ознайомлений:

Годисевич О.П. 95 кв.  
Матковська А.П. 97 кв.  
Михайлюк С.В. 96 кв.  
Дроко С.І. 122 кв.  
Дезік М.Д. 113 кв.  
Романюк М.О. 112 кв.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Марковская Ю. В  
Майковская М. М  
Белова В. I  
Дейден I. I  
Дутзак Н. Т  
Сокальська М. I.  
Барта В. О  
Никова Н. А  
Еренина О.  
Волошинук В. I

128 кв Маг  
130 кв О.  
148 кв АД  
159 кв СМ  
162 кв. Дме  
164 кв М. В. Н. В.  
87 кв. Дм  
81 кв. Дм  
85 кв. Ч. В.  
107 кв. В.