

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-802.30/20.1.3-25 від « 17 » 09 20 25 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ *ср з експлуатації ВЕСГ*

*Гавришак Роман Володимирович, Довгань Роман Петрович, Хасан Микола Миколайович,
Стефанюк Іван Володимирович, Скуфчик Максим Тарасович*

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ *Сухомлинського 4к.2*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) *Виявлено витік газу на крані Ø15 мм - 3шт*

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснювалось*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не припинялось*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на крані Ø15 мм - 3шт

Вартість: *11991* грн. *51* коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) *не потребує*

Контактний робочий телефон представника виконавця) *0673410797*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавришак Р.В.

Довгань Р.П.

Хасан М.М.

Стефанюк І.В.

Скуфчик М.Т.

З актом ознайомлений:

Гавришак

Довгань

Хасан

Стефанюк

Скуфчик

Довгань О.І 27.08.2024

Гавришак Р.В. 25.08.2024

Хасан М.М. 31.08.2024

Стефанюк І.В. 42.08.2024

Скуфчик М.Т. 45.08.2024

Борисенко Л.М. 31.08.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Приймак Н.В	49 кв.	МЗУ
Малеука Г. І	50 кв.	Ма
Фудайко В. В	53 кв.	М
Остапук М. В	78 кв.	Оа
Стефаненкова С. І	77 кв.	С
Васьковець Н. М	76 кв.	В
Багайчук М. Ю	65 кв.	Б
Пасинга О. І	68 кв.	П