

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-805.30/20.1.3-25 від « 17 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с.р з експлуатації ІЗБГО

Гавришак Роман Володимирович, Довгань Василь Петрович, Хомин Микола Миколайович
Стефанчук Іван Васильович, Овчарук Максим Тарасович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Сухомлинського 6 к.2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані Ø15мм-Імт, контргайді Ø15мм-Імт.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Наблюдено витік газу на крані Ø15мм-Імт, контргайді Ø15мм-Імт.

Вартість: 13073 грн. 89 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавришак Р.В.
Довгань В.П.
Хомин М.М.
Стефанчук І.В.
Овчарук М.Т.

З актом ознайомлений:

Калітченко Х.М. 92кв
Герман В.В. 114кв
Возак А.П. 133кв
Давиденко А.І. 136кв
Григорук К.В. 135кв
139кв. Вигиба

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Даргаз	В. В	150 кв
Бугай	С. В	147 кв
Кулик	М. Ю	159 кв
Раши	М. М	153 кв.
Ковалчук	Л. Г.	168 кв.
Зюрик	Л. В	166 кв.

Ван
Гуз
Сид
Шуф