

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-652.30/20.1.3-25 від «18» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ *ср з експлуатації ВБГО*  
*Гулик І.Г., Гавкалюк Р.В., Довган В.П., Сіфачук І.В.*

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ *Сухомлинського 2А к.3*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) *виявлено пропуски на конір годині - 2 шт*

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснювалося*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не припинялося*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*виправити витік на конірації - 2 шт*

Вартість: *8632* грн. *78* коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) *не потрібна*

Контактний робочий телефон представника виконавця) *0673410797*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

*Гулик І.Г.*  
*Гавкалюк Р.В.*  
*Довган В.П.*  
*Сіфачук І.В.*

*Гулик*  
*Гавкалюк*  
*Довган*  
*Сіфачук*

*Степанчук М.С. 175*  
*Малашук Н.М. 174*  
*Гулик Т.М. 193*  
*Чобізецький І.І. 200*  
*Наропа А.Г. 202*  
*Яворук В.В. 204*

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу не проводився

Артемюков Р.В. 20912 