

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-809 .30/20.1.3-25 від «17» 04 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО

Гавкалас Роман Валерійович, Девлян Віталій Петрович, Хасин Микола Михайлович,
Стефанчук Іван Вікторович, Онуфрак Максим Тарасович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Сухомлинського 6 к.1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на крані ф15мм - 3шт, контргайді ф15мм - 4шт

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідовати витік газу на крані ф15мм - 3шт, контргайді ф15мм - 4шт.

Вартість: 16587 грн. 41 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавкалас Р. ІЗ

Девлян В. П

Хасин М. М

Стефанчук І. В

Онуфрак М. Т

З актом ознайомлений:

Паченюк А. М 31кв

Варшак Д. Д. 11кв

Родик І. А. 32кв

Бабій М. П. 21кв

Пилик А. ІЗ 20кв

Антонік Т. М 37кв.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Ленин П. М. 78 № Ленин