

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-778_30/20.1.3-25 від « 15 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ ср з експлуатації ВБГД

Гавкалик Роман Васильович, Довган Василь Петрович, Хошин Микола Михайлович,
Стефанюк Іван Васильович, Онуфрак Максим Тарасович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГД багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Гуртожитку 19

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані Ø32 мм - 1шт, Ø18 мм - 5шт,
- 2) контрпайпі Ø32 мм - 1шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на крані Ø32 мм - 1шт, Ø15 мм - 5шт,
контрпайпі Ø32 мм - 1шт.

Вартість: 20305 грн. 13 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавкалик Р.В
Довган В.П
Хошин М.М
Стефанюк І.В
Онуфрак М.Т

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Гавкалик
Довган
Хошин
Стефанюк
Онуфрак

(дата)

Фраїн В.Т 79кв
Зварит С. 80кв
Сквідзь І.М 85кв
Керісико С.М 86кв
Мухомук А.В 88кв
Зорис В.В 89кв

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Фриг Г. Е	90 кв.	Шад
Козаков Т. I	62 кв.	Кор
Семак Г. С	64 кв.	Ор
Хорошевский В.	67 кв.	Лав
Лавикова Т. М	75 кв.	Бид.
Медведев Л. I	47 кв.	Мед
Кухарь В. Я	50 кв.	Лав
Осташев Л. А	57 кв.	Шад
Осипов В. А	56 кв.	Шад
Вовк О. Е	60 кв.	Шад
Костыкова Н. М	18 кв.	Шад
Матригув Л. А	1 кв.	Мед
Лисицко В. В	8 кв.	Шад
Гончарова Л. П	11 кв.	Шад
Балаева М. П	15 кв.	Шад
Душманова Н. С	13 кв.	Шад
Бриц Р. М	31 кв.	Шад
Кулинич О. М	32 кв.	Шад
Галаева М. М	38 кв.	Шад
Тешник А. Е.	39 кв.	Шад