

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-780.30/20.1.3-25 від «15» 09 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ ар. з експлуатації ВБГВ

Гавкалик Роман Володимирович, Довбий Василь Петрович, Хасин Максим Михайлович,
Стефанчук Іван Васильович, Онуфрак Максим Тарасович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГВ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Трасейбусний 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані Ø20мм - 5мм, Ø15мм - 2мм,
- 2) контргайку Ø32мм - 2мм, контргайку Ø20мм - 3мм
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на крані Ø20мм - 5мм, Ø15мм - 2мм.
контргайку Ø32мм - 2мм, Ø20мм - 3мм

Вартість: 25717 грн. 52 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Гавкалик Р.В.
Довбий В.П.
Хасин М.М.
Стефанчук І.В.
Онуфрак М.Т.

З актом ознайомлений:

Гавкалик Р.В.
Довбий В.П.
Хасин М.М.
Стефанчук І.В.
Онуфрак М.Т.

Потурбанова Є.Т. 80%
Механик А.В. 79%
Васильчук Т.М. 85%
Степанюк О.Г. 88%
Кабач П.Б. 62%

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Нерстюк М. П. 67 кв.
 Рудький Р. В. 68 кв.
 Голубцова К. В. 66 кв.
 Шефран С. Б. 70 кв.
 Зибурова Н. М. 71 кв.
 Лебедева М. М. 72 кв.
 в. д. ш. 46 кв.

Ворожцова Е. А. 53 кв.
 Беник А. I. 31 кв.
 Слободан Л. В. 36 кв.
 Степанов Д. Р. 35 кв.
 Богдан В. М. 34 кв.
 Чиста Т. М. 39 кв.
 Имк С. Я. 37 кв.
 Бунин В. М. 42 кв.
 Свезка М. В. 91 кв.
 Медвук Г. В. 95 кв.
 Банура М. П. 96 кв.
 Звук Л. Я. 100 кв.
 Мостовик Л. В. 102 кв.
 Густак Г. Д. 106 кв.
 Богдановко Л. П. 107 кв.
 Павин М. Я. 110 кв.
 Кондратюк С. Г. 112 кв.
 Хвостов Г. М. 111 кв.
 Банурина О. О. 115 кв.
 Сеник В. М. 1 кв.
 Дзерга Н. С. 5 кв.
 в. д. ш. 8 кв.
 Мироняк М. Т. 7 кв.
 Гандейчук Е. В. 15 кв.
 Кружок Н. З. 14 кв.

М. Г.
 Р. В.
 Г. В.
 С. Б.
 Н. М.
 М. М.
 в. д. ш.
 Е. А.
 А. I.
 Л. В.
 Д. Р.
 В. М.
 Т. М.
 С. Я.
 В. М.
 М. В.
 Г. В.
 М. П.
 Л. Я.
 Л. В.
 Г. Д.
 Л. П.
 М. Я.
 С. Г.
 Г. М.
 О. О.
 В. М.
 Н. С.
 в. д. ш.
 М. Т.
 Е. В.
 Н. З.