

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ АФФ/100/АТО- 776.30/20.1.3-25 від « 15 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с.р з експлуатації: ВБГО

Гавришак Роман Васильович, Давлюк Василь Петрович, Хомини Микола Михайлович,  
Стефанчук Іван Васильович, Онуфрак Максим Тарасович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Трехлиуска 17

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф32-1м, ф15-4м, зоні ф32м-1м,
- 2) контражну ф20м-5м.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідацію витік газу на крані ф32-1м, ф15-4м, зоні ф32м-1м,  
контражну ф20м-5м.

Вартість: 20259 грн. 30 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Гавришак Р.В.  
Давлюк В.П.  
Хомини М.М.  
Стефанчук І.В.  
Онуфрак М.Т.

З актом ознайомлений:

Гавришак Р.В.  
Давлюк В.П.  
Хомини М.М.  
Стефанчук І.В.  
Онуфрак М.Т.

(дата)

Стефанчук М.М. 1 кв.  
Давлюк В.П. 3 кв.  
Павлюк М.М. 5 кв.  
Павлюк М.М. 7 кв.  
Гавришак Р.В. 10 кв.  
Кобаль В.О. 21 кв.














(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Стефанчук М.М.  
Давлюк В.П.  
Хомини М.М.  
Стефанчук І.В.  
Онуфрак М.Т.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Герасимчук П.М	22 вб.	
Костык Н.Н	28 вб.	
Франчук І.М	30 вб.	
Гомей Б.І	34 вб.	
Голкін М.Б	36 вб.	
Карпак М.С	41 вб.	
Чичановський В.А	48 вб.	
Пітудей Л.В	49 вб.	
Бадяк О.І	55 вб.	
Байко Л.І	59 вб.	
Жовнір Л.В	62 вб.	
Гончарова І.О	61 вб.	
Дронь М.Я	73 вб.	
Кенівалє В.Я	76 вб.	
Стайко А.В	77 вб.	
Гороба В.В	80 вб.	Гороба
Кухарська Л.Я	84 вб.	Кухарська
Шуляр Р.В	87 вб.	