

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 788 30/20.1.3-25 від «16» 09 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ ср з експлуатації ББГО

Гавкалюк Роман Владиславович, Давид Василь Петрович, Хелсин Микола Михайлович,
Стефанчук Іван Васильович, Онуфрія Максим Тарасович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ББГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Шевченка 78

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф25мм-2шт, ф20мм-1шт, крані - 1шт,
- 2) контрфорсу ф50мм-1шт, зголі ф50мм-1шт
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на крані ф25мм-2шт, ф20мм-1шт, крані - 1шт,
контрфорсу ф50мм-1шт, зголі ф50мм-1шт

Вартість: 4927 грн. 25 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавкалюк Р.В.
Давид В.П.
Хелсин М.М.
Стефанчук І.В.
Онуфрія М.Т.

З актом ознайомлений:

Гавкалюк Притулінська М.М. 7.06
Хелсинська К.В. 6.06
Хелсинська І.С. 8.06
Летуща В.В. 11.06
Онуфрія І.І. 13.06
Молчанова А.В. 15.06

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Семиків І. О	кв 22.
Петрина К. Р	кв 23.
Маріт В. ф	кв 24
Рандонна А. В	кв 19