

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-643.30/20.1.3-25 від «20» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ *ср з експлуатації 136ГО*
Гулик Іван Григорійович, Габколюк Роман Володимирович,
Долган Василь Петрович, Стефанчук Іван Васильович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ *Кирпатської СпБ* 6А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) *визначено витік на крані Ø 15 - 1мг.*

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснювалося*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не припинялось*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідовано витік на крані Ø 15 - 1мг.

Вартість: *7553* грн. *39* коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) *не потрібна.*

Контактний робочий телефон представника виконавця) *0673410797*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гулик І.Г.
Габколюк Р.В.
Долган В.П.
Стефанчук І.В.

Гулик
Габколюк
Долган
Стефанчук

Шевчук О.М 5кв
Самійло-Василь І.П 6кв
Федорук О.В 3кв
Вілок Л.Ф 8кв
Костинич А.А 10кв
Горюхінко В.П 17кв

Шевчук
Самійло-Василь
Федорук
Вілок
Костинич
Горюхінко

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Давыденко	В. 1	18 кв.
Томишк	1. Д	16 кв.
Паращенко	Р. В	21 кв.
Галочкин	Р. С	22 кв.
Лебедев	Е. Я	23 кв.
Лисюкова	О. В	24 кв.
Олейник	С. В	20 кв.

В. А. / 101
 Дир
 Дир
 Дир
 Лебедев
 Лисюкова
 Дир