

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-115.31/20.1.3-25

від «21» серпня 2025 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калузьке УЕГТ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещераков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30, вул. Лімків

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввирний' газопровід; потребує фарбування
 - 2) ввирний' газопровід; необхідно покрити
 - 3) ввирний' вилучити доступ до ввирного газопроводу
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- пофарбувати ввирний' газопровід в термін одного місяця
- покрити покриття ввирного газопроводу в термін одного місяця
- ввирнути вилучити доступ до ввирного газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: Оригінальній копії екіпсу оригінальній грн. 32 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Олевич Я.В.
Мещераков О.К.
Чолій Н.Б.

<u>21.08.25</u>	<u>г.м. Чолій Н.Б.</u>	<u>21.08.25</u>
<u>21.08.25</u>	<u>г.м. Мещераков О.К.</u>	<u>21.08.25</u>
<u>21.08.25</u>	<u>г.м. Олевич Я.В.</u>	<u>21.08.25</u>
<u>24.08.25</u>	<u>г.м. Мещераков О.К.</u>	<u>21.08.25</u>
<u>28.08.25</u>	<u>г.м. Чолій Н.Б.</u>	<u>21.08.25</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (тамовника))