

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
(місце складання)

№ 1ФФ/100/АТО-~~122~~31/20.1.3-25

від « 29 » серпня 2025 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калузьке УЕІТ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Менчеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4, майдан Шевченківського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено ненедоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні ненедоліки (у разі виявлення недовірок):

- 1) внутрішній газопровід потребує фарбування
- 2) внутрішній газопровід невістимує надійності
- 3) внутрішній газопровід потребує до в'язного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

- недоробувати внутрішній газопровід в термін одного місяця
- з'ясувати надійність внутрішнього газопроводу в термін одного місяця
- забезпечити в'язний доступ до в'язного газопроводу в термін двох місяців

Вартість: Вартість дві тисячі сімсот п'ятдесят гривень. 93 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Олевич Я.В.
Менчеряков О.К.
Чолій Н.Б.

29.08.25

29.08.25

29.08.25

З актом ознайомлений:

Гаталюк О.П. №45 29.08.25
Гутарко О.М. №34 29.08.25
Наширманова А.І. №45 29.08.25
Бугицька Л.В. №42 29.08.25
Востовська Н.В. №44 29.08.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)