

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-~~121~~31/20.1.3-25

від «28» серпня 2025 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калуське УЕІТ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мендзяков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, найдон Шептуцького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) визначити газопровід, потрібен фарбування

2) визначити газопровід, необхідно забити

3) визначити вилучити розрив до ввісного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

-порядкування ввісного газопроводу в термін одного місяця

-зняти лапшу з ввісного газопроводу в термін одного місяця

-забрати вилучити розрив до ввісного газопроводу в термін двох місяців

Вартість: Вартість двох місяців такої вислужить ся грн. 86 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який, виконав обстеження

Олевич Я.В.
Мендзяков О.К.
Чолій Н.Б.

28.08.25

28.08.25

28.08.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Дика М.М. №53 28.08.25
Клюкська О.В. №36 28.08.25
Робертюк А.Н. №60 28.08.25
Чопанюк І.І. №80 28.08.25
Павлів І.С. №87 28.08.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)