

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 91 .32/20.1.3-25

від « 22 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Синюев Євген Євгенович ВБСГ

Максименко Володимир Володимирович, Родик Сергій Ренатович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32, вул. Рішаківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено відхилення на відстанях з'єднаннях

2) корозія на газопроводі

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинюється

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано пофарбувати газопровід

Своєчасно газопостачання припинити до експлуатації

Вартість: 2231,19 грн. Дві тисячі двісті тридцять одна грн. 19 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Володимир С. Родик  
Максименко В.В.

22.08.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Володимир С. Родик  
Володимир С. Родик  
Володимир С. Родик  
Володимир С. Родик  
Володимир С. Родик

22.08.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)



Мирошник О.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)