

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-109.32/20.1.3-25

від « 16 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Синюев Євгенулович ВБРО
Домі Сергій Геннадійович, Максим Максим Вікторович
Синюев Ігор Євгенович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5А, вул. Ровбуше
с. Олександрів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки не газопроводу з'єднань
- 2) корозія на газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинюється

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подорожувати газопроводу
Синюев Євгенулович
Синюев Ігор Євгенович
прізвище до експлуатації

Вартість: 25076,75 грн. Двигуль п'ять тисяч сімсот міськ 75 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Синюев І. М.</u> <u>Синюев С. Г.</u> <u>Максим Максим Вікторович</u> <u>16.09.2025</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>16.09.2025</u> (дата)	<u>16.09.2025</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>16.09.2025</u> (дата)
---	-----------------------------	--	-----------------------------

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Заб
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)