

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Брошнів-Осада

№ІФФ/100/АТО- 32.29/20.1.3-25

від « **21** » липня **2025** року

(місце складання)

Відповідно до договору від « **5** » **12** **2023** року № **2291** типовий, працівником(ами) виконавця робіт **Рожнятівської дільниці Долинського УЕГГ**

в.о майстра служби експлуатації ВБГО Гринишина Олега Зеновійовича

слюсар служби експлуатації ВБГО Кульчицького Ігоря Івановича

слюсар ГПВРПГ Багнюка Ярослава Степановича

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **№ 3, вул. Чорновола с-ще. Брошнів-Осада**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) вивідний газопровід потребує ремонту.

2) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести наряди будівництва відного газопроводу до 01.03.26р.

Вартість: 4 630 грн 17 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) **0673441542**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження,

Гринишин О.З.

Кульчицький І.І.

Багнюк Я.С.

21.07.2025р.

21.07.2025р.

21.07.2025р.

З актом ознайомлений:

№16 Сабур О.В. 21.07.25р.

№15 Іванович З.А. 21.07.25р.

№14 Горюха С.М. 21.07.25р.

№12 Курашова Л.М. 21.07.25р.

№11 Зорій Т.М. 21.07.25р.

№4 Курішова А.О. 21.07.25р.

№8 Курішова М.Ю. 21.07.25р.

№1 Куликов О.Д. 21.07.25р.

№5 Чорнової Л.М. 21.07.25р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)