

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Ковалівка  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-114.32/20.1.3-25

від «23» 09 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівник(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сирдар скетчугагі ВБРО

сирдар скетчугагі ВБРО  
сирдар скетчугагі ВБРО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18, вул. Комуністична

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Е. Ковалівка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) недоліки роботи на розривах з'єднань

2) корозія на газопроводі

3) \_\_\_\_\_  
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано підв'язати газопровід  
вирішення газопостачання утримка до скетчугагі

Вартість: 4061,33 грн. Чотири тисячі шістдесят одна грн. 33 коп. коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Масини В.В.  
Масини В.В.

К.В. Данилюк в. 16  
К.В. Данилюк в. 13  
К.В. Данилюк в. 12  
К.В. Данилюк в. 10

23.09.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

23.09.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)