

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 73.32/20.1.3-25

від «01» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Ситосер експлуатації ВБГО

Луцке Валерій Володимирович, спеціаліст Володимира Володимировича

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17 кв. Кошарівське с. Ковчівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на розвідках з'єднань
- 2) корозія на газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконувати ремонт газопроводу  
вирішити газопостачання згідно з проектом до експлуатації

Вартість: 3878,92 грн. Три тисячі вісімсот сімдесят вісім грн. 92 коп. ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Луцке Валерій Володимирович

З актом ознайомлений:

Володимир Володимирович  
Володимир Володимирович  
Володимир Володимирович  
Володимир Володимирович  
Володимир Володимирович

01.08.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

01.08.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

2