

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Н.Вербіж
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-113.32/20.1.3-25

від «22» 09 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ співпраця експлуатації ВБГО

Луцки Ігор Іванович Домі Сергій Ренжерідович
Александров Володимир Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1, вул. С.С.Савицького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) визначено тріщини на роз'ємах з'єднань
- 2) корозія на фрезному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується надіслати фрезний газопровід
Систему газопостачання приєднати до експлуатації

Вартість: 4382,82 грн. Чотири тисячі триста вісімдесят дві копійки з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Золот С.І.
Малашук В.І.
Луцки І.М.
22.09.2025

Ігор Луцки
Володимир Александров
22.09.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)