

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-782_30/20.1.3-25 від «16» 09 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с/р з експлуатації ВБГО
Гавкалик Роман Володимирович, Добчик Василь Петрович, Хомин Максим Михайлович,
Стефанюк Іван Васильович, Онуфрієв Максим Тарасович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ с. Якимово, вул. Галицька 6.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані Ø25 мм - 1шт, Ø20 мм - 5шт,
- 2) контрпаяжі Ø25 мм - 1шт, Ø20 мм - 2шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на крані Ø25 мм - 1шт, Ø20 мм - 5шт,
контрпаяжі Ø25 мм - 1шт, Ø20 мм - 2шт.

Вартість: 5530 грн. 45 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавкалик Р.В.
Добчик В.П.
Хомин М.М.
Стефанюк І.В.
Онуфрієв М.Т.

З актом ознайомлений:

Гавкалик
Добчик
Хомин
Стефанюк
Онуфрієв

(дата)

Барабанчик М.М. 3шт.
Козус В.В. 4шт.
Савицький П.П. 2шт.
Касюк В.В. 1шт.
Зайченко Г.М. 10шт.
Олефіш О.І. 12шт.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Стефанюк
Онуфрієв
Хомин
Добчик
Гавкалик

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано