

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано—Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-289.30/20.1.3-25 від «16» 09 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ сп з експлуатації: ВБГО  
Гавкаш Роман Володимирович, Добан Володимир Петрович, Хасин Максим Михайлович,  
Стефанюк Іван Володимирович, Онуфрак Максим Тарасович.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№8 Ялики, вул. Галицька 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) визначено витік газу на крані Ф32мм-2м, Ф20мм-1м,
- 2) котельня - Ф32мм-2м, Ф20мм-1м.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на крані Ф32мм-2м, Ф20мм-1м,  
котельня - Ф32мм-2м, Ф20мм-1м.

Вартість: 6175 грн. 08 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Гавкаш Р.В.  
Добан В.П.  
Хасин М.М.  
Стефанюк І.В.  
Онуфрак М.Т.

З актом ознайомлений:

<u>Гавкаш</u>	<u>Петрушиківська Г.В.</u>	<u>Добан</u>
<u>Стефанюк</u>	<u>Стефанюк С.</u>	<u>Хасин</u>
<u>Онуфрак</u>	<u>Стефанюк М.М.</u>	<u>Стефанюк</u>
	<u>Турет М.М.</u>	<u>ВБГО</u>

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)