

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-786.30/20.1.3-25 від «16» 09 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ ср з експлуатації ВБСТ  
Гавришак Роман Володимирович, Довгань Василь Петрович, Хомиш Максим Михайлович,  
Стефанюк Іван Васильович, Онуфрак Миколай Тарасович.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№8 Ясенида вул Галицька 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф32 мм - 1шт, ф20 - 3шт,
- 2) контрфайді ф32 мм - 1шт, ф20 мм - 2шт.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідувати витік газу на крані ф32 мм - 1шт, ф20 мм - 3шт,  
контрфайді ф32 мм - 1шт, ф20 мм - 2шт.

Вартість: 6175 грн. 08 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гавришак Р.В  
Довгань В.П  
Хомиш М.М  
Стефанюк І.В  
Онуфрак М.Т

Гавришак Р.В  
Довгань В.П  
Хомиш М.М  
Стефанюк І.В  
Онуфрак М.Т

Таловко Т.О 6.10.25  
Яценюк С.М 12.10.25  
Григоренко П.П 15.10.25  
Мисюк О.В 11.10.25

Гавришак Р.В  
Довгань В.П  
Хомиш М.М  
Стефанюк І.В  
Онуфрак М.Т

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)