

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 119.32/20.1.3-25

від «08» 10 2025 року

Відповідно до договору від «05.12 2023» року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Синюсар скетчувачів ВБРО
Служба зовнішнього зв'язу, Доло Євген Пеккерідович,
Олександр Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32, вул. Шевченка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) високою температурою на вхідних дверях з'єднань
- 2) корозія на газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинюється

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендуємо пофарбувати газопроводу
Система газопостачання приєднана до скетчувачів

Вартість: 14267,73 грн. Чотирнадцять тисяч двісті шість гривень сім коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

<u>Олександр Володимирович</u>	<u>№ 44</u>	<u>№ 32</u>	<u>№ 43</u>
<u>Доло Євген</u>	<u>№ 30</u>	<u>№ 29</u>	<u>№ 28</u>
<u>Синюсар</u>	<u>№ 26</u>	<u>№ 25</u>	<u>№ 24</u>
<u>Синюсар</u>	<u>№ 22</u>	<u>№ 19</u>	<u>№ 18</u>
<u>Синюсар</u>	<u>№ 17</u>	<u>№ 16</u>	<u>№ 15</u>

08.10.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

08.10.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 4
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)