

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 716 30/20.1.3-25 від « 04 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ суп. з секції ВБГ

Вацба Юрій Романович, Мана Володимир Кирилович,
Зюжко Григорій Васильович, Мана Віталій Миколайович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ ІФ Вовчинецька 194 В

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Вибиває вентиль на крані Ø 20-4 мм.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснюється

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Підбиту вентиль на крані Ø 20-4 мм.

Вартість: 33760 грн. 83 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібне

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Вацба Ю. Р.
Мана В. К.
Зюжко Г. В.

09.09
2025

З актом ознайомлений:

Дерзюженко
Михайлик В. А.
Сердюк
Гуцалюк
Ірчишук
Петрик Л. А.

31
31
22
27
20
19

09.09
2025
09.09
2025
09.09
2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Григорачи 68 ~~Кей~~
Красій РМ 67 ~~Кей~~
Марчук 65 ~~Кей~~

Ланків Л60 ~~Кей~~

Вовк ЕМ 61 Вовк

Старик Г 53 ~~Кей~~

Діда Р.О. 52 ~~Кей~~

Скрипник МВ 50 ~~Кей~~

Гусак БМ 106 ~~Кей~~

Деремків 91 ~~Кей~~

Мельник П. П 173

Павлійови О.А. 161

Мажора С.М 157

Сидовий Р.В 160

Ступиш М.І 139

Журченко П.С 141

Шини А.В 138

Парман О.В 136

Косишук В.М 133

Кочина Р.А 111