

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ №ІФФ/100/АТО- 562.30/20.1.3-25 від « 05 » 08 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ ср з експлуатації ВБГД Захарко
Григорій Васильович Русина Володимир Іванович
Мокор Вікторій Миколайович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Вовчинецька 194

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік газу на крані ф 20 мм - змш
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ліквідовано витік газу на крані ф 20 мм - змш

Вартість: 21 038 грн. 29 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Русина В.Г.
Захарко Г.В.
Мокор В.М.

З актом ознайомлений:

Гутик Н.М.
Деріженко О.О.
Зварук Б.І.
Аістова Ю.В.
Семенюк Т.В.
Калітенко Ю.В.

143 В.М.
140 Г.В.
139 Б.І.
126 Ю.В.
112 Т.В.
98 Ю.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Клюдо А.Л.	76	
Гарват О.И.	65	
Головацкий Ю.И.	66	
Галинчук О.П.	62	
Скельска Г.П.	59	
Федорів С.	60	
Федів Г.	56	
Москальчук	51	
Добровольский	47	
Семеско	44	
Товстий А.П.	29	
Савка Г.П.	23	
Савка В.Д.	21	
Дворський В.П.	9	
Махов	6	
Щерба Г.П.	194	142
	*	