

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- 561 .30/20.1.3-25 від « 05 » 08 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с-р з експлуатації ВБГО Рушма  
Володимир Іванович Захарко Григорій Васильович  
Мокор Віталій Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Вовчинецької 196

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено виникла тріщина шириною 0,20 мм - 2 см
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

навідовано виникла тріщина шириною 0,20 мм - 2 см

Вартість: 20578 грн. 21 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Рушма В.І.  
Захарко Г.В.  
Мокор В.М.

1  
Зис  
08

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Олексюк О.В.  
Чорноус І.Ю.  
Гелюк Т.М.  
Павлюк А.М.  
Допух М.М.  
Джигка

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

32  
21  
24  
13  
04  
70

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Столярчук 62 ✓  
Ворончук 63 ✓  
Попадун ВМ 56 ✓  
Неволина Я Г 44 ✓  
Магалец ГМ 101 ✓  
Клиован Г Г 100 ✓  
Машута 99 ✓  
Кеосаиук МД 92 ✓  
Шипитун 89 ✓  
Галузак Г С 88 ✓  
Шинкаренко ВД 85 ✓  
Вауцимак ММ 84 ✓  
Криво В 79 ✓  
Давидов А Я 124 ✓  
Диковська 121 ✓