

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-657 30/20.1.3-25 від « 02 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с.р. з експлуатації 13670
Тавкалюк Роман Володимирович, Давтан Василь Петрович,
Стефанюк Іван Васильович, Онуфрак Максим Тарасович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Галицька 128

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф32 мм - 2шт, ф25мм - 4шт,
- 2) контрляжі ф32 мм - 2шт, ф25 мм - 6шт
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідацію витік газу на крані ф32 мм - 2шт, ф25 мм - 4шт,
контрляжі ф32 мм - 2шт, ф25 мм - 6шт.

Вартість: 17895 грн. 75 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Тавкалюк Р.І.
Давтан В.П.
Стефанюк І.В.
Онуфрак М.Т.

З актом ознайомлений:

Тавкалюк Р.І.
Давтан В.П.
Стефанюк І.В.
Онуфрак М.Т.

Черник О.В. 31 кв.
Крохмаль 17 кв.
Давтан В.П. 12 кв.
Стефанюк І.В. 9 кв.
Онуфрак М.Т. 11 кв.
Сергієнко А.С. 4 кв.

Черник О.В.
Крохмаль
Давтан В.П.
Стефанюк І.В.
Онуфрак М.Т.
Сергієнко А.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Стефанок Г. М	6 кв.	
Пронь Я. В	5 кв.	
Нестерук Л. В	64 кв.	
Скодовова В. Н	67 кв.	
Рагина Я. О	61 кв.	
Щербата Я. С	60 кв.	
Смусок А. В	56 кв.	
Мосишук С. В	59 кв.	
Бурова О. А	55 кв.	
Сотчук П.	54 кв.	
Шукста Л. Л	53 кв.	
Гурев В. А	43 кв.	
Льовтак М. М	36 кв.	многократ
Драгачев Л. Я	101 кв.	
Парадий М. В	100 кв.	
Бакай Ж. А	102 кв.	
Гашек Л. Д	97 кв.	
Гриницкий М. В	98 кв.	
Арих О. П	99 кв.	
Крушельницкая Л. Л	92 кв.	
Тарига Р. Ф	88 кв.	
Калосавская Т. М	83 кв.	
Медведев А. М	77 кв.	Медведев
Юсепюк В. Ю	74 кв.	