

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-688.30/20.1.3-25 від «02» 09 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с.р. з експлуатації ББТУ Гавкалик Роман Володимирович, Довган Василь Петрович, Стефанюк Іван Васильович, Окифрук Микола Григорович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Галицька 130

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф32 мм - 2мі, ф25 мм - 4мі,
- 2) контролює ф32 мм - 2мі, ф25 мм - 4мі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на крані ф32 мм - 2мі, ф25 мм - 4мі.
контролює ф32 мм - 2мі, ф25 мм - 4мі.

Вартість: 17577 грн. 92 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавкалик Р.І.
Довган В.П.
Стефанюк І.В.
Окифрук М.Т.

З актом ознайомлений:

Кім Г. 35кв.
Литвин З.М. 36кв.
Вітчинська М.Ю. 36кв.
Гризак І.В. 24кв.
Мельник Р.В. 9кв.
Михайлик Я.М. 8кв.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)





















(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Отиопиз О. П
 Шквасний А.
 Сидоран П. И
 Калитчук А. О
 Корпан В. М
 Бичурск С. Б
 Стрелюк М. Р
 Васильев И. И
 Голышко Л. А
 Макашова Ю. О
 Сленко А. А
 Тутчик М. С
 Рудянцева Т. М
 Давычук О. Р
 Куликовская А. М
 Крамарова Е. Ф
 Круготок О. С
 Скрипюк Л. М
 Шевченко Л. Ф
 Криштанск М. И
 Вовк С. В

6 кв. 
 39 кв. 
 40 кв. 
 65 кв. 
 67 кв. 
 68 кв. 
 62 кв. 
 64 кв. 
 55 кв. 
 50 кв. 
 45 кв. 
 46 кв. 
 42 кв. 
 74 кв. 
 75 кв. 
 108 кв. 
 100 кв. 
 96 кв. 
 82 кв. 
 84 кв. 
 81 кв. 