

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-701.30/20.1.3-25 від « 02 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО Макара
Віталій Михайлович Захарко Григорій Володимирович
Васильєв Юрій Романович Рудий Володимир Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Галицька 138

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу.
- 2) Крані Ø 20 - 4 шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Мовби газовий витік газу
Крані Ø 20 - 4 шт.

Вартість: 15 956 грн. 55 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макара В.М.
Васильєв Ю.Р.
Рудий В.І.
Захарко Г.В.

З актом ознайомлений:

[Підпис]
К.В.
З.

Мамченко І.З.
Гасаров І.С.О.
Гармашев К.В.І.
Кос. І.В. 10.
Зіменко Н.М. 12.
Крам І.Н. 13.

[Підпис]
С.
В.
Т.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Дем'яненко Ю. М. 20. *Des*

Бойчук В. М. 21. *ВМ*

Махуров С. В. 23. *СВ*

Димчик В. М. 25. *ВМ*

Цимбалюк П. П. 29. *ПЦ*

Юрченко З. В. 31. *ЗВ*

Зарвний В. М. 33. *ВМ*

Перестрох М. В. 39. *МВ*

Бродович Л. Л. 41. *ЛБ*

Ниданца Я. Я. 44. *ЯН*

Песняк М. 43. *МП*

Красий М. М. 45. *ММ*

Мамонтова Л. Л. 49. *ЛМ*

Талей Л. П. 51. *ПТ*

Чижик В. М. 61. *ВМ*

Токарева Ч. Ч. 64 - відомий газ. *ЧТ*

Дитрок В. В. 65. *ВД*

Дідик Ю. М. *ДМ*