

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-873.30/20.1.3-25 від «09» 10 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ ср з експлуатації ВБГО Хосик Микола
Михайлович, Довган Василь Петрович, Гавкалик Роман Володимирович,
Стефанюк Іван Васильович, Гукит Іван Григорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Героїв УПА 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) Виявлено витік газу крап до діа ф15мм - 1шт, з'єдн до діа - 2шт,
- 2) крап - 1шт, крап - ф20мм - 2шт, контргазу - ф20мм - 2шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Ликвідувати витік газу на крап до діа ф15мм - 1шт, з'єдн до діа - 2шт,
крап - 1шт, крап - ф20мм - 2шт, контргазу - ф20мм - 2шт.

Вартість: 10875 грн. 86 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавкалик Р.В
Довган В.П
Хосик М.М
Стефанюк І.В
Гукит І.Г

З актом ознайомлений:

Довган
Хосик
Стефанюк
Гукит

Косенко В.В 2шт
Шкробатко Г.О 33шт
Стефанюк І.М 25шт
Возник Р. 22шт
Козак М.В 21шт
Кобаль М.А 17шт

Гукит
Стефанюк
Хосик
Довган
Гавкалик

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Садоб Р. М	16 кв.	СМ
Садоб М. В	18 кв.	СМ
Черня А. А.	12 кв.	КЗ
Новосильска О. В	14 кв.	СМ
Драганчук С. И	15 кв.	СМ
Ганчужак А. О	13 кв.	СМ
Гиззак Л. И	70 кв.	СМ
Дзугзидло Н. Р	64 кв.	СМ
Винничук Р. В	57 кв.	СМ
Антонова Л.	48 кв.	СМ
Мисорак Р. М	50 кв.	СМ
Андрева Л. А	44 кв.	СМ
Хомей Л. В	45 кв.	СМ. Хомей
Датенко-Крыжко М. В	41 кв.	СМ
Макаев В. М	36 кв.	СМ