

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 231.30/20.1.3-25 від « 08 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ сф. з експлуатації БСГ

Гавкалик Роман Володимирович, Довгий Василь Петрович,
Стефанчук Іван Васильович, Онуфрак Максим Тарасович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Гната Хоткевича 44 к 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на конфорці ф32 мм - 1 шт, ф25 мм - 1 шт.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідувати витік газу на конфорці ф32 мм - 1 шт, ф25 мм - 1 шт

Вартість: 26002 грн. 91 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавкалик Р.В

Довгий В.П

Стефанчук І.В

Онуфрак М.Т

З актом ознайомлений:

Козак Ф.М 142 кв.

Галаско З.М 137 кв.

Левинська Г.С 136 кв.

Дайчук А.В 133 кв.

Дукань М.І 129 кв.

Сакань Н.І 130 кв.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мельнишук С.С	132 кв.	Мельнишук
Ризнишук Р.П	121 кв.	Ризнишук
Гударова Т.В	120 кв.	Гударова
Кузнецова Л.И	119 кв.	Кузнецова
Свояк С.П	113 кв.	Свояк
Перняк Б.С	116 кв.	Перняк
Андрейчук Г.М	115 кв.	Андрейчук
Досин М.О	105 кв.	Досин
Била Л.А	106 кв.	Била
Минерва Т.П	99 кв.	Минерва
Голудж В.В	97 кв.	Голудж
Татарчук О.М	98 кв.	Татарчук
Свотий І.П	96 кв.	Свотий
Дорихевич Н.П	95 кв.	Дорихевич
Пилипка М.А	92 кв.	Пилипка
Бойко М.Я	83 кв.	Бойко
Мелнишин В.В	84 кв.	Мелнишин
Пидик Л.Я	78 кв.	Пидик
Ярмишук І.І	76 кв.	Ярмишук
Савко М.Б	68 кв.	Савко
Штальман М.В	59 кв.	Штальман
Терляцкий С.І	51 кв.	Терляцкий
Боднар Г.Д.	49 кв.	Боднар
Кеменюк А.П	46 кв.	Кеменюк
Хорляк Т.О	48 кв.	Хорляк
Чушко К.І	44 кв.	Чушко
Григоревич М.Я	40 кв.	Григоревич
Гура Л.О	34 кв.	Гура
Поліщук О.Х	25 кв.	Поліщук
Чорна Г.І	28 кв.	Чорна
Князюк П.С	17 кв.	Князюк
Обухов В.Н	19 кв.	Обухов
Носачев С.А	16 кв.	Носачев
Обжиганко О.Ф	14 кв.	Обжиганко
Дань І.О	4 кв.	Дань