

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-741_30/20.1.3-25 від « 09 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с/р з експлуатації ВБГО
Гавкалик Роман Володимирович, Довгань Василь Петрович,
Стефанюк Іван Васильович, Онуфрак Максим Тарасович,
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Густа Хатківська 46 к 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на фланці Ø25 мм - 1шт, контргайді Ø32 мм - 1шт.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідація витіку газу на фланці Ø25 мм - 1шт, контргайді Ø32 мм - 1шт.

Вартість: 13233 грн. 06 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Гавкалик Р.В.
Довгань В.П.
Стефанюк І.В.
Онуфрак М.Т.

З актом ознайомлений:

Гавкалик

[Підпис]

(дата)

Рашанік М.І 24.06
Врабчик Г.О 17.06
Зелатий В.П 13.06
Дитюк М.В 11.06
Розинчук Р.В 5.06
Лобаз І.О 02.06

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис]

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Крамаренко	А. О	65 кв	Х/б
Кураева	А. Д	63 кв	Х/б
Татаренко	В. В	57 кв	Х/б